



- JELMAGYARÁZAT:**
- Meglévő tövű vezeték
 - 4m-es kerítés
 - tervezett 20kV-os földkábelt
 - tervezett Ø160 KPE védőcső

MEGJEGYZÉS:
 Névleges feszültség: 3x22/12,7kV 50Hz
 Érintésvédelem: II (20kV-on)

Sorszám:	Tartalom:	Megjegyzés:	Állás:	Dátum:
1.	Kivitelei	-		2017.11.10

Eplítető / Bevezető:			
Szigetvári Kórház			
7900 Szigetvár Szent István lakótelep 7.			
Megrendelő / Megbízó:			
Szigetvári Kórház			
7900 Szigetvár Szent István lakótelep 7.			
Projekt:			
Szigetvári Kórház, Szigetvár Szent István lakótelep 7. 1785/12			
Hrsz. 415 kW teljesítményű fotovoltaikus kísérőmű, BHTR állás,			
KÖF kapsz. állás és termelői földkábelt létesítése			
Tervező:	Bakos Csaba	Szerkesztő:	Bakos Csaba
	03-0334		Munkaszám:
	V. Vm. EPHO. ENME.		T2931/2017
	EMN		Rajzsztám:
Rajz megnevezése:	Nyomvonalterv		T2931-V1
Méretarány:	1:500		