



- JELMAGYARÁZAT:
- Meglévő tövítő vezeték
 - 4m-es kerítés
 - tervezett 20kV-os földképbél
 - tervezett Ø160 KPE védőcső

MEGJEGYZÉS:
 Névleges feszültség: 3x22/12,7kV 50Hz
 Érintésvédelem: II (20kV-on)

Sorszám:	Típus:	Megjegyzés:	Állás:	Dátum:
1.	Kivitelei	-		2017.11.10

Eplítelő / Bevető:			
Szigetvári Kórház			
7900 Szigetvár Szent István lakótelep 7.			
Megrendelő / Megbízó:			
Szigetvári Kórház			
7900 Szigetvár Szent István lakótelep 7.			
Projekt:			
Szigetvári Kórház, Szigetvár Szent István lakótelep 7. 1785/12			
hrsz. 415 kW teljesítményű fotovoltaikus kísérőmű, BHTR állás,			
KÖF kapsz. állás és termelői földképbél létesítése			
Tervező:	Bakos Csaba	Szerkesztő:	Bakos Csaba
	02-0394		Munkaszám:
	V. új. EPHO. BAHME		T2931/2017
	BNV		Rajzsztám:
Rajz megnevezése:	Kertés és megközellítés		T2931-K3
Méretarány:	1:500		